



23.6.2010

## OMATOIMINEN PALOTARKASTUS

### Miksi omatoimista palotarkastusta tarvitaan?

Kiinteistön omistajan tai haltijan on hyvä suorittaa kohteessaan omatoimisia palotarkastuksia, jotta palo- ja henkilöturvallisuutta vaarantavat tekijät havaitaan nopeammin ja toimenpiteet asian korjaamiseksi voidaan aloittaa. Nykyisen palvelutasopäätöksen mukaisesti pelastusviranomaisen suorittama palotarkastuksen pientalossa 10 vuoden välein, joten kohteen omatoiminen turvallisuusasioiden havainnointi ja ylläpito on erittäin tärkeää.

Omatoiminen palotarkastus on lähinnä oman kohteen tarkastelua palo- ja henkilöturvallisuusasioiden näkökulmasta. Kotona ja työympäristössä viettää paljon aikaa, jolloin totumme ympäristöömme siinä määrin, ettemme enää havaitse kaikkia siellä olevia turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Omatoiminen palotarkastus herättelee meitä havainnoimaan toimintaympäristöämme ja löytämään sieltä sekä turvallisuuttamme parantavia tekijöitä että korjattavia puutteita. Omatoimisen palotarkastuksen tarkoitus on ylläpitää hyvää turvallisuuskulttuuria sekä työpaikalla että kotona.

### Miten omatoiminen palotarkastus suoritetaan?

Omatoiminen palotarkastus on hyvä suorittaa vähintään kerran vuodessa omalla työpaikalla ja myös kotona. Omatoimisen palotarkastuksen suorittajat kiertävät yleiset tilat, erityiset riskejä aiheuttavat tilat, ulkoalueet ja kohteeseen olennaisesti liittyvät alueet, esimerkiksi työpaikatiloissa tarkastetaan myös tavaran toimitukseen tarkoitettut alueet. Asuinkiinteistössä omatoimisen palotarkastuksen yhteydessä on hyvä myös keskustella perheen kesken poistumismahdollisuuksista ja toimintamalleista onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Havaittujen korjausta vaativien asioiden kirjaaminen omatoimisen palotarkastuksen tarkastuslomakkeeseen helpottaa korjaustoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Välittömien turvallisuutta vaarantavien tekijöiden korjaaminen tulee aloittaa välittömästi. Muistathan merkitä lomakkeeseen myös ne asiat jotka ovat kunnossa. Lomake toimii myös tarkastuksen suorittajan muistilistana.



23.6.2010

## TARKASTUSLISTA TARKASTUKSEN TUEKSI



### TULISIJAT JA SAVUHORMIT

Ei rapautumista eikä halkeamia savupiipuissa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suu- ja puhdistusluukut kunnossa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tulisijan edessä palava-aineinen lattia on suojattu esimerkiksi pellillä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palavaa materiaalia ei säilytetä tulisijassa kiinni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kiukaan suojaetäisyydet ovat kunnossa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tulisijojen ja savuhormien puhdistus on sovittu nuohoojan kanssa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### PALVAROITTIMET JA ALKUSAMMUTUSKALUSTO

Palovaroittimia on riittävästi vähintään 1 / kerros ja ne ovat toimintakuntoisia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kotona on alkusammutusvälineitä, esim. Sammutuspeite, sankoruisku tai vesiletku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alkusammutustaito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sammutin on tarkastettu kahden vuoden välein (tarkastuspäivä tarkastusetiketissä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### SÄHKÖASENNUKSET JA -LAITTEET

Sähköasennukset ovat kunnossa ja määräysten mukaiset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sulakkeet riittävät yhtä aikaa käytössä oleviin laitteisiin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lampuissa on ehjät suojakuvut paikoillaan ja jatkojohdot ovat vain tilapäiskäytössä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sähkölaitteita ei ole peitetty liinoilla tai verhoilla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kytkehän televisio virrattomaksi poistuessasi asunnosta tai yönajaksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pölyt on imuroitu sähkölaitteista sekä kylmlaitteiden takaa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### AUTOTALLI, KATTILAHUONE JA VARASTOT

Palo-ovien on oltava itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia ja ne on pidettävä suljettuina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarpeeton syttyvä tavara on poistettu autotallista ja kattilahuoneesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uloskäytävät ovat vapaana tavaroista ja huonekaluista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autotallin ja kattilahuoneen ilmanvaihto on järjestetty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öljylämmityslaitteiston katsastus on suoritettu ja laitteiston puhdistuksesta huolehdittu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öljysäiliö on kunnossa ja varustettu ylitäytönestimellä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### NESTEKAASU JA PALAVAT NESTEET

Nestekaasupullojen säilytys on kielletty kellareissa, ullakoilla ja porrashuoneissa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nestekaasupullon säilytystilassa tulee olla riittävä tuuletus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nestekaasupullon pinnan lämpötila ei saa nousta korkeammaksi kuin 40 °C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palavia nesteitä säilytetään asianmukaisesti ja sallitut määrät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### TIKKAAT JA KATTOSILLAT

Yläkerrasta on järjestetty hätäpoistumismahdollisuus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kattosillat, talo- ja lapetikkaat ovat kunnossa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### MUU PALOTURVALLISUUS

Tulitikut ja sytyttimet ovat poissa lasten ulottuvilta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jäteastiat ovat sijoitettu asianmukaisesti, eli ne eivät ole rakennuksen seinustalla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon osoitenumero on selkeästi näkyvillä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hätänumero 112 on puhelimen vieressä tai kaikkien tiedossa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pelastussuunnitelma on laadittu ja perehdytetty asukkaille (mikäli yli 5 asuinhuoneistoa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohje, miten tulipalossa tulee toimia, on perheen tiedossa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>